

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»

Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, д. 2

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Владимирской областной
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов


Т.С. Мизелева/


УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУСОВО «Пансионат пос. Садовый»


/С.В. Никитина


«__» _____ 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Учреждение социального обслуживания населения**

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, 2530,7 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания: 1973г., последнего капитального ремонта 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.

капитального – не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ» (ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социальной защиты населения Владимирской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 600022 Владимирская область, 600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
2.2. Виды оказываемых услуг: Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 11 июля 2016 года №86-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области» - получателям социальных услуг в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и Индивидуальной программы получения социальных услуг предоставляются следующие виды услуг в стационарной форме: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития): люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До отделения можно добраться г. Владимир, Суздальский пр-т, остановка «Турист» до остановки пос. Садовый

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «А»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г, У, О), ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект является частично доступным для людей с инвалидностью всех категорий.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ До 2025 года

в рамках исполнения _____

плана адаптации объекта _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "16" мая 2022 г.

2. Акта обследования объекта: №1 от "16" мая 2022 г.

3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Учреждение социального обслуживания населения**
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, 2530,7 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания: 1973г., последнего капитального ремонта 2014г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.
капитального – не установлена
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ» (ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социальной защиты населения Владимирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 600022 Владимирская область, 600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 11 июля 2016 года №86-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области» - получателям социальных услуг в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и Индивидуальной программы получения социальных услуг предоставляются следующие виды услуг в стационарной форме: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития): люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До отделения можно добраться г. Владимир, Суздальский пр-т, остановка «Турист» до остановки пос. Садовый
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - отсутствуют
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУСОВО «Пансионат пос. Садовый»


/С.В. Никитина/

_____ 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

п. Садовый
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

«16» мая 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Учреждение социального обслуживания населения**
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, 2530,7 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания: 1973г, последнего капитального ремонта 2014г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.
капитального – не установлена
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ» (ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 11 июля 2016 года №86-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области» - получателям социальных услуг в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и Индивидуальной программы получения социальных услуг предоставляются следующие виды услуг в стационарной

форме: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития): люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До отделения можно добраться г. Владимир, Суздальский пр-т, остановка «Турист» до остановки пос. Садовый

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»

5	с нарушениями слуха	По варианту «А»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г, У, О), ДЧ-И (С)		5-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		14-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		26-33
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		34-35
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		36-46
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать частично доступным для людей с инвалидностью всех категорий. В рамках «разумного приспособления» рекомендуется внести необходимые модификации и коррективы, не становящиеся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации и осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения	Не нуждается

	внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ До 2025 года

в рамках исполнения _____

_____ плана адаптации объекта _____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 46 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Председатель Владимирской областной
общественной организации

Всероссийского общества инвалидов Мизелева П.С.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий отделением реабилитации и адаптации

граждан пожилого возраста и инвалидов Акимова М.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по социальной работе Парамонова Т.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по административно-хозяйственному
обеспечению

Денисов И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по охране труда

Журавлева В.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.

(протокол N ____)

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
Наименование объекта, адрес.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 Фото 1	Вход на территорию ограничен (через кнопку вызова охраны)			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото 2				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	есть		 Фото 3  Фото 4					
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1-4	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: прилегающая территория для людей с инвалидностью всех категорий доступна частично, при условии оказания посторонней помощи.

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	 Фото 5	Отсутствуют тактильные полосы (тактильно контрастные наземные указатели) перед лестницей основного входа вверху и внизу.	С	Следует обеспечить информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам....) устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками (п.5.1.10. СП 59.13330.2020). Установить внизу и вверху лестницы основного входа предупреждающие	Текущий ремонт

							указатели (риффы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке) «Внимание, прямо по ходу движения — лестница» (4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)	
2.2	Пандус (наружный)	есть		 Фото 6  Фото 7				

2.3	Входная площадка	есть		 Фото 8  Фото 9				
2.4	Двери (входные)	есть		 Фото 10  Фото 11				

2.5	Тамбур	есть		 Фото 12  Фото 13					
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г, У, О), ДЧ-И (С)		5 - 13	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Для людей с инвалидностью с нарушением зрения вход в здание учреждения частично доступен. Для людей с инвалидностью других категорий входы в здание учреждения полностью доступны.



I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото 14  Фото 15				

				 Фото 16  Фото 17					
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		 Фото 18  Фото 19					

								
				Фото 20				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	есть		 Фото 21  Фото 22  Фото 23				

3.5.	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		 Фото 24  Фото 25				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДП-В		14-25	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны для людей с инвалидностью всех категорий.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1. 1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото 26  Фото 27	Отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации.	Г	Обеспечить зоны получения услуг системами обеспечения разборчивости звуковой информации, системой онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком (Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. п.6.5.12, 8.1.7 СП 59.13330.2020). Помещения и места обслуживания, оборудованные стационарной	Индивидуальное решение с ТСР



Фото 28

системой обеспечения разборчивости звуковой информации, а также технические средства связи обозначаются по ГОСТ Р 52131.

4.1.
2

Зальная форма обслуживания

есть



Фото 29



Фото 30



Фото 31

4.1. 3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.1. 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.1. 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Вариант III – жилые помещения

4.2. 1	Жилые помещения	есть		 Фото 32  Фото 33			
-----------	--------------------	------	--	---	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания, жилые помещения	ДП-В		26-33	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения доступны для людей с инвалидностью всех категорий.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото 34  Фото 35					
5.2	Душевая/ванная комната	нет							

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		34 - 35	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение доступно для людей с инвалидностью всех категорий.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		 Фото 36  Фото 37				



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41


6.2	Акустические средства	есть	 Фото 42	В зонах получения услуг отсутствуют акустические средства информирования, системы усиления звука, обеспечивающие звуковую информацию.	Г	Установить акустические средства информирования, ориентирования и сигнализации в зонах получения услуг, в залах, на путях эвакуации. (Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020)	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	 Фото 43  Фото 44				

				 Фото 45  Фото 46					
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-В		36-46	Индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна для людей с инвалидностью всех категорий

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
14. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).

Проект плана мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.	Вход (входы) в здание						
2.1	Лестница (наружная)						
2.1.1	Установить внизу и внизу лестницы главного входа предупреждающие указатели (рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке) «Внимание, прямо по ходу движения — лестница» (4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018) (п.5.1.10. СП 59.13330.2020).					Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с нарушением зрения.	
2.2.	Пандус (наружный)						
2.3	Входная площадка						
2.4	Двери (входные)						
3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)						

3.2	<i>Лестницы (внутри здания)</i>						
3.3	<i>Пандус</i>						
3.4	<i>Лифт</i>						
3.5	<i>Дверь</i>						
3.6	<i>Пути эвакуации</i>						
4.	Зоны целевого назначения						
4.1.	Обеспечить зоны получения услуг системами обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционной системой с субтитрованием), либо системой онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком (п.6.5.12, 8.1.7 СП 59.13330.2020). Помещения и места обслуживания, оборудованные системой обеспечения разборчивости звуковой информации, а также технические средства связи обозначаются по ГОСТ Р 52131.					Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением слуха.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения						
6.	Система информации и связи (во всех зонах)						
6.1	Установить акустические средства информирования, ориентирования и сигнализации в зонах получения услуг. (Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности,					Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением слуха.	

и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

_____/_____
(подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»

Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, д. 3

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Владимирской областной
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов


/Г.С. Мизелева/


УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУСОВО «Пансионат пос. Садовый»


/С.В. Никитина

«___» _____ 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Учреждение социального обслуживания населения**

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 601271 Владимирская область,
Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее трехэтажное здание, 1996,9 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания: 1970г., последнего капитального ремонта 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального – не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) - **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС.
САДОВЫЙ» (ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 601271
Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социальной защиты
населения Владимирской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская
Федерация, 600022 Владимирская область, 600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 11 июля 2016 года №86-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области» - получателям социальных услуг в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и Индивидуальной программы получения социальных услуг предоставляются следующие виды услуг в стационарной форме: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития): люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До отделения можно добраться г. Владимир, Суздальский пр-т, остановка «Турист» до остановки пос. Садовый

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «А»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ДЧ-И (С), ДУ-И (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У), ДУ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У, Г, С), ДУ-И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект является условно доступным для людей с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске и частично доступным для людей с инвалидностью остальных категорий. Для предоставления услуг людям с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске, требуется помощь сотрудника.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ До 2025 года

в рамках исполнения _____

плана адаптации объекта _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И, ДП-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "16" мая 2022 г.

2. Акта обследования объекта: №1 от "16" мая 2022 г.

3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение социального обслуживания населения
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трехэтажное здание, 1996,9 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания: 1970г, последнего капитального ремонта 2014г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не установлена, капитального – не установлена
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ» (ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социальной защиты населения Владимирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 600022 Владимирская область, 600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 11 июля 2016 года №86-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области» - получателям социальных услуг в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и Индивидуальной программы получения социальных услуг предоставляются следующие виды услуг в стационарной форме: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития): люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До отделения можно добраться г. Владимир, Суздальский пр-т, остановка «Турист» до остановки пос. Садовый
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - отсутствуют
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

УТВЕРЖДАЮ



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

п. Садовый
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

«16» мая 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Учреждение социального обслуживания населения**
1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трехэтажное здание, 1996,9 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания: 1970г., последнего капитального ремонта 2014г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального – не установлена
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ» (ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 601271 Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
2.2. Виды оказываемых услуг: Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 11 июля 2016 года №86-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области» - получателям социальных услуг в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и Индивидуальной программы получения социальных услуг предоставляются следующие виды услуг в стационарной

форме: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые: услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития): люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До отделения можно добраться г. Владимир, Суздальский пр-т, остановка «Турист» до остановки пос. Садовый

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»

5	с нарушениями слуха	По варианту «А»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ДЧ-И (С), ДУ-И (К)		5-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У), ДУ-И (К)		13-22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У, Г, С), ДУ-И (К)		23-25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		26-28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		29-35
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для людей с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске и частично доступным для людей с инвалидностью остальных категорий. Порядок оказания помощи инвалидам должен быть закреплён распорядительным документом по организации, оказывающей услуги, а в должностные инструкции ответственных лиц внесены обязанности по сопровождению инвалидов по объекту. В рамках «разумного приспособления» рекомендуется внести необходимые модификации и коррективы, не становящиеся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации и осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ До 2025 года
в рамках исполнения _____

_____ (указывается наименование документа: плана адаптации объекта программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И, ДП-И
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 35 шт.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Председатель Владимирской областной
общественной организации

Всероссийского общества инвалидов Мизелева Г.О.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий отделением реабилитации и адаптации
граждан пожилого возраста и инвалидов

Акимова М.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по социальной работе Парамонова Т.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по административно-хозяйственному
обеспечению _____ Денисов И.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Специалист по охране труда _____ Журавлева В.С.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N ____)
Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
Наименование объекта, адрес.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 Фото 1	Вход на территорию ограничен (через кнопку вызова охраны)			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото 2				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	есть		 Фото 3  Фото 4					
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1-4	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: прилегающая территория для людей с инвалидностью всех категорий доступна частично, при условии оказания посторонней помощи.

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	 Фото 5	Отсутствуют тактильные полосы (тактильно контрастные наземные указатели) перед лестницей центрального входа вверху и внизу.	С	Следует обеспечить информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками (п.5.1.10. СП 59.13330.2020). Установить внизу и вверху лестницы	Текущий ремонт

							центрального входа предупреждающие указатели (рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке) «Внимание, прямо по ходу движения — лестница» (4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)	
2.2	Пандус (наружный)	есть		 Фото 6	Недопустимый угол наклона пандуса (7,16°).	К	Рекомендуется заменить существующий пандус на пандус с нормативным уклоном. (Угол наклона пандуса не должен превышать уклон в отношении 1:20 (5%) 2,9°. п. 5.1.14 СП159.13330.2020)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
2.3	Входная площадка	есть		 Фото 7				

				 Фото 8				
2.4	Двери (входные)	есть		 Фото 9  Фото 10				

2.5	Тамбур	есть		 Фото 11  Фото 12				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ДЧ-И (С), ДУ-И (К)		5 - 12	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для людей с инвалидностью с нарушением зрения вход в здание учреждения частично доступен, при условии оказания посторонней помощи. Для людей с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске, вход в здание доступен условно, при оказании посторонней помощи. Для людей с инвалидностью других категорий входы в здание учреждения полностью доступны.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото 13  Фото 14				



Фото 15

3.2. Лестница (внутри здания) есть





Фото 16



Фото 17



Фото 18

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	есть		 Фото 19				
3.5	Дверь	есть		 Фото 20				
3.6	Пути движения в здании (в т.ч пути эвакуации, зоны безопасности)	есть		 Фото 21  Фото 22				

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДП-И (О, С, Г, У), ДУ-И (К)		13-22	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания условно доступны для людей с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске, при условии оказания посторонней помощи. Для людей с инвалидностью остальных категорий пути движения внутри здания полностью доступны.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1. 1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото 23  Фото 24	Отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации.	Г	Обеспечить зоны получения услуг системами обеспечения разборчивости звуковой информации, системой онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком (Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. п.6.5.12, 8.1.7 СП 59.13330.2020). Помещения и места обслуживания, оборудованные стационарной системой обеспечения	Индивидуальное решение с ТСР

							разборчивости звуковой информации, а также технические средства связи обозначаются по ГОСТ Р 52131.	
4.1.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.1.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.1.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.1.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Вариант III – жилые помещения

4.2.1	Жилые помещения (2, 3 этаж)	есть		 Фото 25	Ширина проемов в стене и дверных полотен в жилые комнаты второго и третьего этажей (0,76м - 0,78м)	К	Обеспечить ширину дверных полотен не менее 0,9 м. (Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
-------	-----------------------------	------	--	---	--	---	--	---

							1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания, жилые помещения	ДП-И (О, У, Г, С), ДУ-И (К)		23-25	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения условно доступны для людей с инвалидностью, передвигающихся на кресле коляске. Для остальных категорий людей с инвалидностью зоны целевого назначения полностью доступны.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть						
5.2	Душевая/ванная комната	есть		 Фото 26  Фото 27				

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото 28				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		26 - 28	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны для людей с инвалидностью всех категорий.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3
Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		 Фото 29  Фото 30				



Фото 31




Фото 32



Фото 33

6.2	Акустические средства	есть		В зонах получения услуг отсутствуют акустические средства информирования, системы усиления звука, обеспечивающие звуковую информацию.	Г	Установить акустические средства информирования, ориентирования и сигнализации в зонах получения услуг, в залах, на путях эвакуации. (Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020)	Индивидуальное решение с ТСР

6.3	Тактильные средства	есть		 Фото 34  Фото 35					
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Системы информации на объекте	ДП-В		29-35	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна для людей с инвалидностью всех категорий.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
14. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).

Проект плана мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в ГБУСОВО «ПАНСИОНАТ ПОС. САДОВЫЙ»,
по адресу: 601271, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, дом 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.	Вход (входы) в здание						
2.1	Лестница (наружная)						
2.1.1	Установить внизу иверху лестницы главного входа предупреждающие указатели (риффы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке) «Внимание, прямо по ходу движения — лестница» (4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018) (п.5.1.10. СП 59.13330.2020).					Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с нарушением зрения.	
2.2.	Пандус (наружный)						
2.3	Входная площадка						
2.4	Двери (входные)						
3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)						